

पत्रांक.....70.....

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी बक्सर

दिनांक.....31-03-2021.....

सेवा मे,

प्राचार्य

सरस्वती विद्या मंदिर

अहिरौली बक्सर

प्रसंग :-आपका पत्र संख्या दिनांक....15-03-2021

विषय:- अग्निशामक यंत्रों का जाँच प्रतिवेदन निर्गत करने के सम्बन्ध में
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के अलोक मे आपके प्रतिष्ठान मे अधिष्ठापिक पौटेबल अग्निशामन यंत्रों की जाँच कि गई।जाँच के क्रम मे निम्नलिखित अग्निशामन यंत्रों चालू एवं कियाशील अवस्था मे पाया गया।

- | | |
|---|----------------|
| 1. ए0 वी0 सी0 टर्ईप अग्निशामक यंत्र ... | 06Kg 15 अदद् |
| 2. सी0 ओ0 टु0 टर्ईप अग्निशामक यंत्र ... | 4.5 Kg 02 अदद् |
| 3. फायर बकेट बालू | 04 अदद् |
| 4.फायर बकेट पानी भरा | 04 अदद् |

सुझाव

- 1.प्रबंधक आई0एस02190.1992 के अनुरूप अपने अग्निशामक यंत्रों का संधारण एवं रख-रखाव करेंगे।
2. प्रबंधक एन0बी0सी0 के गाईड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रबंधक के रख-रखाव के आभाव मे अग्निशामक यंत्रों मे पाने वाली खराबी की सारी जबाबदेही संबंधित प्रबंधक की होगी।
4. प्रबंधक किसी रजिस्टर फर्म को ए0एम0सी0देना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्रबंधक वर्ष मे दो बार मॉक ड्रील का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे।
6. प्रबंधक को निर्गत की तिथी से एक वर्ष के लिए प्रतिवेदन दिया जाता है।

विश्वासभाजन


31-03-2021

अग्निशामालय पदाधिकारी
बक्सर